

令和 7 年 5 月 13 日

設 計 書

世羅町長 奥田 正和 様

工事名称 世羅小学校空調設備設置工事

工事場所 世羅郡世羅町大字本郷891-1

工事概要(工事部分)

用途	構造	階数	工事部分床面積
世羅小学校	RC造	2	音楽教室126.00m2
			読書コーナー99.48m2

第 号

世羅小学校空調設備設置工事費明細書

一金

—

※入札の際、工事費内訳書の記載対象は、備考欄へ内訳書と記載する項目とする。

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	明 細 番 号	備 考	
	直接工事費										
I	空調設備更新工事			1.00	式			内訳書提出			
	計							内訳書提出			
	共通管理费率算出				%						
	共通仮設費				%						
II	純工事費							内訳書提出			
	現場管理费率算出				%						
	現場管理費				%						
III	工事原価							内訳書提出			

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	明 細 番 号	備 考	
	一般管理費算出				%						
	一般管理費				%						
IV	工事費合計							内訳書提出			
V	消費税				%			内訳書提出			
	総合計							内訳書提出			

[illegible]

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
1	音楽教室空気調和設備工事									
	パッケージ型空調機(内・外SET)		SDRH140BB	2.00	組					
	平架台		K-KHZ103G	2.00	組					
	転倒防止金具		K-PKA15G1	2.00	組					
	冷媒被覆銅管(軟質)		国土交通省仕様適合品 10mm 9.52	29.00	m					
	冷媒被覆銅管(軟質)		国土交通省仕様適合品 20mm 15.88	29.00	m					
	結露防止層付硬質塩化ビニル管		AC 25A	7.00	m					
	硬質塩化ビニル管(カラー)		VP 25A	12.00	m					
	継手類		冷媒被覆銅管(軟質)用	1.00	式					
	継手類		ACトレン用	1.00	式					
	継手類		VP(カラー)用	1.00	式					
	接合材			1.00	式					
	支持材			1.00	式					
	機器支持金物			1.00	式					
	鋼材支持(架台)金物			1.00	式					
	既設樋接続工事			1.00	式					

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
	アルミパネル工事費			2.00	ヶ所					
	屋内外操作線工事			1.00	式					
	保温防露工事費		RW保温筒+合成樹脂カバー 20mm 100A	6.00	m					
	保温防露工事費		RW保温筒+ステンレス鋼板 20mm 100A	23.00	m					
	冷媒ガスチャージ費			1.00	式					
	総合調整費			1.00	式					
	雑材消耗品			1.00	式					
	材料費計									
	労務費			1.00	式					
	搬入据付費			1.00	式					
	小 計									

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
2	読書コーナー空気調和設備工事									
	パッケージ型空調機(内・外SET)		SDRH112BB	2.00	組					
	平架台		K-KHZ103G	2.00	組					
	冷媒被覆銅管(軟質)		国土交通省仕様適合品 10mm 9.52	28.00	m					
	冷媒被覆銅管(軟質)		国土交通省仕様適合品 20mm 15.88	28.00	m					
	結露防止層付硬質塩化ビニル管		AC 25A	4.00	m					
	硬質塩化ビニル管(カラー)		VP 25A	16.00	m					
	継手類		冷媒被覆銅管(軟質)用	1.00	式					
	継手類		ACTレン用	1.00	式					
	継手類		VP(カラー)用	1.00	式					
	接合材			1.00	式					
	支持材			1.00	式					
	機器支持金物			1.00	式					
	鋼材支持(架台)金物			1.00	式					
	既設樋接続工事			1.00	式					
	アルミパネル工事費			2.00	ヶ所					

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
	屋内外操作線工事			1.00	式					
	保温防露工事費		RW保温筒+合成樹脂カバー 20mm 100A	5.00	m					
	保温防露工事費		RW保温筒+ステンレス鋼板 20mm 100A	23.00	m					
	冷媒ガスチャージ費			1.00	式					
	総合調整費			1.00	式					
	スリーブ工事費			1.00	式					
	雑材消耗品			1.00	式					
	材料費計									
	労務費			1.00	式					
	搬入据付費			1.00	式					
	小 計									

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	考
3	共通工事									
	メーカー試運転費			1.00	式					
	天井点検口		600角	2.00	ヶ所					
	空調室内機打込みアンカー			16.00	本					
	同上打込みアンカー引抜試験			4.00	本					
	アスベスト含有調査費			5.00	ヶ所					
	小 計									

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
B	電気設備工事									
1	幹線設備工事			1.00	式					
2	音楽教室空調電源設備工事			1.00	式					
3	読書コーナー空調電源設備工事			1.00	式					
	計									

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
1	幹線設備工事									
	電線		600V EM-IE 8mm2	104.00	m					
	ケーブル		600V EM-CET 38mm2	95.00	m					
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)		溶融亜鉛メッキ G54mm	40.00	m					
	耐衝撃性硬質塩ビ電線管		HIVE 54mm	11.00	m					
	電線管付属品 鋼製			1.00	式					
	電線管付属品 ビニル			1.00	式					
	機器接続材		PV 63mm	4.00	組					
	機器接続材付属品			1.00	式					
	プルボックス(SUS)		400×400×300 水切り防水・接地端子付き	2.00	個					
	ブラケット		W=500 HDZ	15.00	個					
	空調動力盤			1.00	面					
	ケーブルハンガー		大	45.00	個					
	支持材			1.00	式					
	既設動力盤改造費			1.00	式					
	接地材			1.00	式					

名 称		摘 要		数 量	单 位	单 価		金 額	单 価 番 号	備 考
	雑材消耗品			1.00	式					
	材料費計									
	労務費			1.00	式					
	高所作業車			1.00	式					
	小 計									

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
2	音楽教室空調電源設備工事									
	ケーブル		600V VCT1.25mm2 2C	22.00	m					
	ケーブル		600V EM-CE 5.5mm2 4C	18.00	m					
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)		溶融亜鉛メッキ G28mm	14.00	m					
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)		溶融亜鉛メッキ G42mm	11.00	m					
	電線管付属品 鋼製			1.00	式					
	機器接続材		PV 30mm	4.00	組					
	機器接続材付属品			1.00	式					
	メタルモール		A型	4.00	m					
	メタルモールボックス		メタルモール A・B型 2ヶ用(浅型)	2.00	個					
	メタルモール付属品			1.00	式					
	メタルモール付属品		A型 コーナーボックス	2.00	個					
	屋上露出配管用ブロック		H=70 L=150 HDZ(ゴムベース付)	5.00	個					
	屋上露出配管用ブロック		H=70 L=300 HDZ(ゴムベース付)	5.00	個					
	屋上露出配管用ブロック		H=70 L=450 HDZ(ゴムベース付)	5.00	個					

名 称		摘 要		数 量	单位	单 価		金 額	単 価 番 号	備 考
	支持材			1.00	式					
	雑材消耗品			1.00	式					
	材料費計									
	労務費			1.00	式					
	小 計									

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
3	読書コーナー空調電源設備工事									
	ケーブル		600V VCT1.25mm2 2C	22.00	m					
	ケーブル		600V EM-CE 5.5mm2 4C	53.00	m					
	厚鋼電線管(溶融亜鉛メッキ)		溶融亜鉛メッキ G28mm	46.00	m					
	電線管付属品 鋼製			1.00	式					
	機器接続材		PV 30mm	6.00	組					
	機器接続材付属品			1.00	式					
	メタルモール		A型	4.00	m					
	メタルモールボックス		メタルモール A・B型 2ヶ用(浅型)	2.00	個					
	メタルモール付属品			1.00	式					
	メタルモール付属品		A型 コーナーボックス	2.00	個					
	屋上露出配管用ブロック		H=70 L=150 HDZ(ゴムベース付)	5.00	個					
	屋上露出配管用ブロック		H=70 L=300 HDZ(ゴムベース付)	5.00	個					
	屋上露出配管用ブロック		H=70 L=450 HDZ(ゴムベース付)	5.00	個					

名 称		摘 要		数 量	单位	单 価		金 額	単 価 番 号	備 考
	支持材			1.00	式					
	雑材消耗品			1.00	式					
	材料費計									
	労務費			1.00	式					
	小 計									

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
C	その他、雑工事									
	《仮設工事》									
	内部足場		脚立足場	80.00	m2					
	仮設工事 計									
	《室外機基礎工事》									
	鋤取り			1.90	m2					
	残土処分		場内敷均し	0.40	m3					
	碎石地業			0.20	m3					
	コンクリート		FC≧21*15*20	0.50	m3					
	同上 打設手間		人力	0.50	m3					
	普通型枠		運搬費共	1.00	m2					
	面木			4.00	m					
	天端 コンクリート金コテ			1.90	m2					

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価		金 額	単 価 番 号	備 考
	打込みアンカー		既設基礎に打込み D16	13.00	本					
	鉄筋			34.00	kg					
	同上 加工組立手間		鉄筋運搬費共	34.00	kg					
	室外機基礎工事 計									
	小 計									