㉛ スポットライト



電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：アクリル（透明つや消し）
段調光省エネ型、ネジ方式、拡散レンズ付
点灯照度・点灯保持時間調整機能付、照射方向可動型
可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

㉛ スポットライト

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束：５４０ｌｍ、消費電力：８．３ｗ、定格出力型、電圧１００ｖ
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：アクリル（透明）
防雨型　ＰａＰＩＲｓ明るさセンサ付き
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
点灯照度調整機能付
パナソニック　スポットライトＬＧＷＣ４７０２４ＣＥ１

㉜ 直付型４０形　防湿型・防雨型



ＦＬ４０ｗ－１

㉜ 直付型４０形　防湿型・防雨型



一般タイプ、３２００ｌｍタイプ
消費電力：２０．６ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２ｖ
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
防湿・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵
防球ガード付
パナソニック　直付ＸＬＷ４３２ＮＨＮＬＥ９＋ＦＫ４１５３４

㉝ 外灯　水銀灯２００形相当（撤去）

㉝ 投光器　水銀灯２００形相当



一般タイプ、ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
光束６３００ｌｍ、防雨型
消費電力：４３．３ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２ｖ
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０
落下防止ワイヤー付、
パナソニック　ＮＹＳ１５１４１ＫＬＥ９

㉞ 庭園投光器＋電源ユニット（撤去）

照明器具本体撤去処分
配線切断処理共

ＨＩＤ　４００ｗ
取付台・ガード付

㉟ 庭園投光器用電源ユニットのみ（撤去）

照明器具本体撤去処分
配線切断処理共

【特記】

1．照明器具取替工事に先立ち、現地調査（照明器具型式、埋込開口寸法）を行い、仕様資材承認図等を作成し監督員の
　承認を得て工事を行う
2．図面に記入あるメーカー名及び型番等は、全て参考とし同等品以上とする。

工事名	管理者	設計者	担当者	図面名	図面番号
世羅保健福祉センターＬＥＤ取替工事設計図				照明器具姿図３	１１

広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14
有限会社　田中建築事務所
一級建築士事務所広島県知事登録　22（1）第3760号　TEL　0847-25-5075
一級建築士　第　229825　号　田中秀則　FAX　0847-25-5085

縮　尺　A2版:100％ A3版:70.7％
製作日　2026.05
NO.